



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/095 -Э

20 июня 2018г.

Законному представителю
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя школа №13

660023, Красноярский
край, город Красноярск,
Рейдовая ул., 67а

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Севостьяновым Михаилом Ивановичем в период с 01 июня 2018 года по 20 июня 2018 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 1573-р/кр от 11.05.2018 проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №13», (далее – МБОУ СШ №13)).

Юридический адрес: 660023, Красноярский край, город Красноярск, Рейдовая ул., 67а.

Реквизиты: ИНН/КПП/ОГРН 2462023260/246201001/1022402058062

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 20 июня 2018 года № 11/095/1573-р/кр/2018, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок выполнения
1.	Лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель не прошли проверку знаний в комиссии Ростехнадзора на IV группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.2.7. ПЛ п.8.2, 9.2	25.11.2019
2.	В должностных инструкциях ответственного за электрохозяйство и его заместителя дополнительно не указаны их права и ответственность как лиц, ответственных за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п.1.2.6 ПЛ п.7	25.11.2019
3.	Не организована работа командированного персонала в соответствии с требованием Правил.	ПОТ ЭЭ, п.46.3 ПЛ п.353	25.11.2019
4.	На момент проверки не весь персонал учреждения прошёл инструктаж на I группу по электробезопасности	ПТЭЭП, п.1.4.4. ПЛ п.16.1	25.11.2019
5.	Не назначен распоряжением руководителя учреждения работник, из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I.	ПТЭЭП, п. 1.4.4 ПЛ п.16.2	25.11.2019
6.	Не в полном объёме предоставлены протоколы испытаний и измерений электрооборудования учреждения зарегистрированной электролабораторией (не предоставлены следующие протоколы испытаний: измерение сопротивления петли фаза-ноль, прогрузки автоматических выключателей).	ПТЭЭП, п. 1.2.2 ПЛ п.4.3	25.11.2019
7.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем учреждения по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	ПТЭЭП, п.1.6.7 ПЛ п.39.2	25.11.2019
8.	Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании не ведётся.	ПТЭЭП, п.1.8.9 ПЛ п.52.6	25.11.2019
9.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, не предоставлен.	ПОТ ЭЭ, п 3.4., 5.12 ПЛ п.239	25.11.2019
10.	Журнал учета и содержания средств защиты не ведётся.	ПОТ ЭЭ, п. 1.4 ПЛ п.225	25.11.2019
11.	Технические паспорта основного электрооборудования,	ПТЭЭП	25.11.2019

	здания и сооружений энергообъектов учреждения не ведутся.	п. 1.8.1. ПЛ п.45.5	
12.	Аварийное освещение в учреждении отсутствует.	ПТЭЭП, п.2.12.3. ПЛ п.203	25.11.2019
13.	Не предоставлены утверждённые однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки учреждения при нормальных режимах работы оборудования	ПТЭЭП п. 1.5.18. ПЛ п.53.7	25.11.2019
14.	Заполненный паспорт заземляющего устройств учреждения не предоставлен.	ПТЭЭП, п.2.7.15 ПЛ п. 176	25.11.2019
ВРУ-0,4кВ			
15.	Выщела расцветка фаз на шинах и в сборках.	ПТЭЭП, п.2.4.5 ПЛ п.123	25.11.2019
16.	Отсутствует, утверждённая ответственным за электрохозяйство учреждения, однолинейная схема электроснабжения.	ПТЭЭП, п.1.5.18 ПЛ п.53.7	25.11.2019
17.	ВРУ не укомплектовано электротехническими средствами и средствами индивидуальной защиты, в объеме, согласно норм комплектации.	ПОТЭЭ п.3.11 ПЛ п.243.2	25.11.2019
18.	Имеющиеся средства защиты (боты, перчатки) своевременно не испытаны.	ПТЭЭП п.1.3.9. ПЛ п.226	25.11.2019
19.	Покрытие полов в РУ не препятствует образованию цементной пыли. Стены, пол и потолок не окрашены пыленепроницаемой краской.	ПТЭЭП п.2.2.10 ПЛ п.72	25.11.2019
20.	Отверстия в местах прохождения кабеля не уплотнены.	ПТЭЭП, п.2.2.3. ПЛ п.68.3	25.11.2019
21.	В пищеблоке учреждения не в полном объеме выполнена основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ (не соединены к заземляющему устройству технологическое оборудование (металлические стеллажи, столы и пр.).	ПТЭЭП п.2.7.4 ПЛ п.172.1	25.11.2019

Нормативная документация:


1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./.
2. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/.
3. ПЛ /Приложение N 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года N 557/

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:


✓  _____ Д.Э. Ахметгалиев
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

_____ нет _____


Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору
в электроэнергетике Енисейского
управления Ростехнадзора



М.И. Севостьянов

Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получен:

Директор СШ №13 _____  _____ Д.Э. Ахметгалиев
(должность, ФИО, подпись, дата)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.